

9.4 - ABRAZADERA OMEGA CON RECUBRIMIENTO DE PVC.Hoja: 1 / 1
Page:**9.4 - TWO HOLE PIPE STRAP . WITH PVC COATING.**


FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-284**Aplicaciones:**

- Las abrazaderas son usadas para soportar, instalar y sujetar el tubo conduit con revestimiento de PVC a las vigas ó travesaños estructurales.
- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Material: Acero troquelado galvanizado.

Applications:

- The straps are used to support and attach PVC coated conduit runs to structural beams.
- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- Material: Stamped galvanized steel.



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS/TO ORDER USE CODE NUMBER

Catalogo Catalog	Código Code	Medida nominal del tubo Conduit nominal size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	
		mm	inch	kg	Lb				
AHH-19-PC	12.35.3310.PC	12.7	1/2	3.69	8.15	60	240		
AHH-25-PC	12.35.3311.PC	19.0	3/4	4.61	10.18	50	200		
AHH-32-PC	12.35.3312.PC	25.4	1	7.43	16.40	25	100		
AHH-38-PC	12.35.3313.PC	31.8	1 1/4	8.83	19.49	20	80		
AHH-50-PC	12.35.3314.PC	38.1	1 1/2	13.70	30.24	15	60		
AHH-63-PC	12.35.3315.PC	50.8	2	21.53	47.53	10	40		
AHH-76-PC	12.35.3316.PC	63.5	2 1/2						
AHH-102-PC	12.35.3317.PC	76.2	3	38.27	84.48			10	
AHH-127-PC	12.35.3321.PC	101.6	4					15	
AHH-152-PC	12.35.3322.PC	127	5						
AHH-203-PC	12.35.3323.PC	152.4	6						

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.Una División del Grupo **REVUELTA**

20 - X - 2010